



Tuzla, 22.10. 2014. godine  
Broj:04/1- 549/SB

Predmet: ( obnovljeni) konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za: **Reparacija energetskih kontakata sklopnika**

Poštovani,

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Z D Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br.49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06,12/09 , 60/10. 87/13 i 47/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

**1. Predmet javne nabavke je: Reparacija energetskih kontakata sklopnika prema priloženoj specifikaciji od 16.06.2014. ( u prilogu) Operativni plan za Juni ( Juni/ el10)**

**2. Ponuda OBAVEZNO treba da sadrži:**

- sve pozicije iz zahtjeva
- jedinične cijene i ukupnu vrijednost ponude izraženu u KM sa pripadajućim porezima (domaći ponuđači), odnosno jedinične cijene i ukupnu vrijednost ponude izraženu u EUR-ima (ino ponuđači);
- rok izvršenja usluge
- vremenska garancija kvaliteta
- **uslovi plaćanja – odgođeno minimalno 30 dana. U ponudi dati odgodu plaćanja koja ne zahtjeva garanciju za odgođeno plaćanje. U suprotnom ponuda se neće razmatrati i biće vraćena dobavljaču.**
- opciju ponude – najmanje 90 dana od roka za dostavu
- za primjenu pref. tretmana ponuđači su obavezni dostaviti izjavu da je preduzeće domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH te da stoga ponuda potpada pod odredbe o pref. tretmanu domaćeg.
- **svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani ( ponuda osigurana jemstvenikom) sa numerisanim stranicama.**

**3. Uslov za učešće :**

3.1. Izjava dobavljača (potpisana i ovjerena) da nema smetnji za učešće u postupku javne nabavke po osnovu člana 23. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Gl.BiH 49/04..)

3.2.Original ili ovjerena kopija Rješenja o upisu u sutski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi

Mije Keroševića Guje 1. 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
3060340000040208 - Hypo alpe adria banka Tuzla

ORGANIZACIONE  
JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MIJANOVICA 7  
Rudnik "Dubrave" u Duoravama, DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB  
Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB  
Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB  
Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon Standard "Kreka" u Tuzli, RUDARSKA 57  
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska).  
Šetaliste Sutikla 2

## NAPOMENA:

Ukoliko ponuda ne bude sadržavala sve pozicije iz tačke 2. i tačke 3. Zahtjeva ista neće biti uzeta u razmatranje, odnosno bit će odbačena kao nepotpuna.

### 4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

### 5. Priprema ponude

5.1. Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.-Tuzla, 75000 Tuzla, Ul.Mije Keroševića br.1, Bosna i Hercegovina, **do 04. 11. 2014.god, do 15,00 sati**. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. **Svi listovi ponude zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom npr. Rješenje o upisu u sudski registar, moraju biti čvrsto uvezani sa označenim stranicama. Svi listovi ponude zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom npr. Rješenje o upisu u sudski registar trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača.** Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke ( punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora )

5.3. Dobavljač dostavlja ponudu zajedno sa neizmijenjenom odštampanom literaturom u jednom originalu i jednoj kopiji., na kojima će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA“ i „KOPIJA PONUDE“. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj kovrti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br.04/1- 549/SB ne otvarati“.

5.4. Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponuda mora biti izvršena u skladu sa tačkom 5.3. Osim toga, na kovrti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE“ ili „POVLAČENJE PONUDE“.

### 6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 04. 11. 2014. (dan/mjesec/godina) u 15,00 sati.

### 7. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. U postupku konkurentskog zahtjeva ugovorni organ će primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke.

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 75 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 42C9020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
3060340000040208 - Hipo alpe adria banka Tuzla

#### ORGANIZACIONE JEDINICE


Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7  
Rudnik "Dubrave" u Dubravama, DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB  
Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB  
Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB  
Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon Standard "Kreka" u Tuzli, RUDARSKA 57  
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),  
Šetaliste Sutikla 2

## 8. Obavještenje o dodjeli

Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

## 9. Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od 1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.



Izvršni direktor za ekonomske poslove

Elnur Dizdarević

Mije Keroševića Guje 1. 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 75 28 20 87  
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-10-001731 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1321000310933023 - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla  
3383002250918775 - Unicredit zagrebačka banka Tuzla  
3060340000040208 - Hipo alpe adria banka Tuzla

ORGANIZACIONE  
JEDINICE

Rudnik "Bukinje" u Bukinju, TUNJE MILJANOVIĆA 7  
Rudnik "Dubrave" u Dubrava ma, DUBRAVE GORNJE BB  
Rudnik "Mramor" u Mramoru, MRAMOR BB  
Rudnik "Šikulje" u Lukavcu, ŠIKULJE BB  
Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru, MRAMOR BB  
Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju, BUKINJE BB  
Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu, ŠIČKI BROD BB  
Pogon Standard "Kreka" u Tuzli, RUDARSKA 57  
Generalna direkcija, Mije Keroševića Guje 1  
Podružnica "Salines" u Podgori, (Republika Hrvatska),  
Šetaliste Sutikla 2

**Inovirani Operativni plan za Juni (Juni/e110)**  
**Reparacija energetskih kontakata sklopnika**

Predviđeno Godišnjim planom nabavki za 2014. godinu (elektro dio) Paket 12.2

Red. br.	Vrsta repromaterijala	Karakteristike	Jed. mj.	Kol.	Rudnik	Broj naloga	Datum naloga
1	Izvršiti sanaciju i reparaciju mirnih i radnih energetskih kontakata sklopnika	ASEA 315A; 500V AC	kom	46	Dubrave		
2			kom	31			
3		CN 250	kom	39	Šikulje		
4			kom	24			
5		CN 110	kom	16			
6			kom	8			

**Opis radova sanacije i reparacije kontakata sklopnika**

Pod reparacijom kontakata podrazumijeva se čišćenje kontakta u kiselini, a ako je oštećen sanirati posebno mjesto gdje se ugrađuje srebrna pločica. Ako je kontakt uništen pravi se novi kontakt od Cu (999.9) bakra, kako bi srebrna pločica mogla se postaviti da ima pravilan dodir sa drugim kontaktom. Srebrna pločica je po hemijskom sastavu AgCdO (srebrokadmijoksid) u omjeru 90% Ag (srebro) i 10% Cd (kadmij). Proizvodi se metodom sintezovanja (homogeno miješanje srebra u prahu i kadmija u prahu presovanjem pod presom i oksidacijom u električnoj peći).

Takva original pločica treba da ima maksimalnu provodljivost, da je sigurna u eksploataciji i ima vijek trajanja 4-6 godina uz pravilnu, stručnu ugradnju i eksploataciju. Kontakt premazati specijalnom pastom na mjestu gdje dolazi pločica i plamenikom ih spojiti, a zatim posrebriti cijeli kontakt.

**Lista dijelova koji će se koristiti za reparaciju kontakata**

R. br.	Naziv	Dimenzija	Ugradnja po komadu	Broj komada	Ukupno
1.	Srebrna pločica mirnog kontakta ASEA315A; 500V	28mm x 32mm x 3mm	1	46	46
2.	Srebrna pločica radnog kontakta ASEA315A; 500V	28mm x 32mm x 4mm	2	31	62
3.	Srebrna pločica mirnog kontakta CN-110A	16mm x 14mm x mm	1	16	16
4.	Srebrna pločica radnog kontakta CN-110A	16mm x 14mm x 2mm	2	8	16
5.	Srebrna pločica mirnog kontakta CN-250A	20mm x 18mm x 2mm	1	39	39
6.	Srebrna pločica radnog kontakta CN-250A	20mm x 18mm x 2.5mm	2	24	48

Rukovodilac sektora elektrotehnike

Omerdić Suad, dipl.ing.el.

Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje

Zonić Suad, dipl.ing.rud.