



Tuzla: 12.09.2024. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga Demontaža postojeće, isporuka i ugradnja nove otvorene ekspanzije posude od 1.000 litara sa drugim radovima.

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabave – Demontaža postojeće, isporuka i ugradnja nove otvorene ekspanzije posude od 1.000 litara sa drugim radovima
- Tehničke specifikacije – IN broj 99-18-29/2024 i specifikacija
- Posebne uslove za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla.

Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju kao i informativnu ponudu dostaviti Rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: [aid.dedic@kreka.ba](mailto:aid.dedic@kreka.ba)

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: Aid Dedić

Rukovodilac služba za javne nabavke

Mersad Kikanović

9 Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87  
[www.kreka.ba](http://www.kreka.ba)

Reg.broj: 032-0-Reg-24-000790 Općinski sud u Tuzli  
Porezni broj: 4209020780003  
PDV broj: 209020780003  
1341051110000124 – ASA BANKA  
3383002250918775 – UniCredit Bank d.d. Mostar  
1990500006861584 – Sparkasse bank Tuzla  
1020130000043909 – Union banka Tuzla  
Društvo je član Koncerna EP BIH

Organizacione jedinice:  
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB  
Pogon "Mramor", MRAMOR BB  
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB  
Radna jedinica "Održavanje", ŠIČKI BROD BB

Podružnice:  
Podružnica "Salines" u Podgori,  
(Republika Hrvatska), Šetalište Sutikla 2



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Sektor/služba: Služba za opće poslove

Mjesto troška-naziv objekta:  
Direkcija

INTERNA NARUDŽBA br. 99-18- 29 /2024

Rb.	Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalih	Zahtjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
1.	Usluga nastala kao posljedica havarijskog stanja na zgradi Direkcije Društva – <i>Demontaža postojećih isporuka i ugradnja nove otvorene ekspanzacione posude od 1.000lit.sa drugim radovima</i>	45231300-8		Po specifikaciji	Po specifikaciji	Nema	Garancija 2god.	532.	157.	Do 30dana

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE: 3.100,00KM

PLANIRANO ( na kontu ): 6.000,00 KM

UTROŠENO ( na kontu ): 0,00KM

Parafirao	Skladištar	Usposstavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
		Srdan Mićanović	Nedžad Bukvar	Nedžad Bukvar	Mersad Kikanović
		Datum: 05.09.2024.g	Datum: 09.09.2024	Datum: 09.09.2024	Datum: 09.09.2024

Izdavanje 7 Datum:

INTERNA NARUDŽBA

Ovjerio:

Strana:

1/1

0 084/02-01



Specifikacija za IN 99-18-29/2024 od 05.09.2024.g

**Demontaža postojeće, isporuka i ugradnja nove otvorene ekspanzacione posude od 1.000lit. sa drugim radovima**

R/B	Opis pozicije/naziv usluge	Jed.mjer		CIJENA bez PDVa (KM)	UKUPNO CIJENA bez PDVa (KM)
1.	Demontaža otvorene ekspanzacione posude 1.000 litara u potkrovlju zgrade (3.spat),transport do prizemlja i odlaganje na mjesto koje se odredi	kom	1		
2.	Izrada i montaža nove otvorene ekspanzacione posude 1.000 litara debljine čelične stjenke 3mm sa 5 priključaka na sistem grijanja	kom	1		
3.	Antikorozivna zaštita espanzacione posude i nosača temeljnom bojom 2x	m2	8		
4.	Izolacija ekspanzacione posude, izolacijom otpornom na radnu temperaturu	m2	8		
5.	Štemanje vanjskog zida do ulaza u zgradu Direkcije	m2	1		
6.	Demontaža postojećih, isporuka i ugradnja novih cijevi DN40	met	3		
UKUPNO :					