



Tuzla: 16.04. 2025. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Predmet: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku usluga- **Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja kontrolnika izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja.**

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga- Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja kontrolnika izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja.

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Tehnički dio tenderske dokumentacije,


Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 1 (jedan) dan, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje **primjedbe, prijedloge na dokumentaciju i informativnu ponudu** dostaviti Rudniku uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: medina.avdihodzic@kreka.ba ili putem faksa broj 035/287-460.

Po isteku roka od 1 (jedan) dan od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: 
Medina Avdihodžić

Rukovodilac službe za javne nabavke

Mersad Kikanović

TEHNIČKI DIO TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika, kontrolnika
izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja

(Tuzla, april 2025.)

SADRŽAJ TEHNIČKOG DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

DIO I: OPŠTI USLOVI

- 1. Uputstvo ponuđačima za formiranje tehničkog dijela ponude*
- 2. Utvrđivanje obima radova-mjerenja*
- 3. Rokovi izvršenja mjerenja*
- 4. Dokumentacija*
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti nakon izvršenih mjerenja
- 5. Ostali zahtjevi*

PRILOZI:

Tabela 1. Tehnička specifikacija sa tehničkim zahtjevima za: Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika, kontrolnika izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja

Tabela 2. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u svrhu tehničke ocjene ponude

1. Uputstvo ponuđačima za formiranje tehničkog dijela ponude

- a) Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti popunjenu Tebele 1 i Tabelu 2 tehničkog dijela tenderske dokumentacije.
- b) Ponuđač će takođe dostaviti i navode o dodatnim karakteristikama robe/usluga/radova koje nisu tražene tenderskom dokumentacijom, a koje predstavljaju dodatnu vrijednost za naručioca, ukoliko postoje.

2. Utvrđivanje obima radova-mjerenja

Predmet tenderske dokumentacije su usluge mjerenja zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika, kontrolnika rasvjete i pripadajuće sklopne opreme specificiranih u Tabeli 1.

Sva navedena mjerenja Davalac usluga vrši na licu mjesta, odnosno u jami i na kopu.

Mjerenja zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika i pripadajućeg sklopnog uređaja vršit će se na taj način što se mjeri vrijeme djelovanja kontrolnog elementa mrežnog kontrolnika i NN prekidača na sekundarnoj strani pripadajuće transformatorske stanice.

Mjerenja zajedničkog vremena djelovanja kontrolnika rasvjete i pripadajućeg sklopnog uređaja vršit će se na taj način što se mjeri vrijeme djelovanja kontrolnog elementa rasvjetne stanice i pripadajuće NN sklopke.

3. Rokovi izvršenja mjerenja

Davalac usluga se obavezuje da će u roku od 20 dana od dana poziva ugovornog organa izvršiti predmetna mjerenja, a u roku trajanja Ugovora.

Navedena mjerenja Davalac usluga se obavezuje izvršiti zajedničkim dogovorom sa Naručiocem u navedenom roku u skladu s tačkom 3. ovog dokumenta.

4. Dokumentacija

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu

Ponuđač je u obavezi dostaviti sve dokumente zahtijevane u Tabeli 2. tehničkog dijela tenderske dokumentacije

Nedostavljanje bilo kojeg dokumenta definisana u ovom poglavlju vodi eliminaciji ponude iz daljeg postupka.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti nakon izvršenih mjerenja

Uz isporuku, na svaku od ugovorenih destinacija. Dobavljač je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjeren i potpisan Ispitni list za svaki uređaj ponaosob po obavljenim mjerenjima (u skladu sa dokumentacijom dostavljenom uz ponudu)

Isporuka usluge se neće smatrati okončanom sve dok se uz isporučenu uslugu tj. mjerenja ne dostavi i dokumentacija definisana u ovom poglavlju.

5. Ostali zahtjevi

Adresa mjesta radova (mjerjenja): Rudnik uglja " Kreka" d.o.o.-Tuzla - Pogon „Mramor" u Mramoru., Pogon "Dubrave" u Dubravarna i Pogon "Šikulje" u Lukavcu

Tim za izradu Tehničkog dijela tenderske dokumentacije imenovan Rješenjem br. 01-2095/25 od 31.03.2025. godine:


Amir Kamenjaković, dipl.ing.ele



Datum: 10.04 .2025.god.

Revident:

Dževad Beširović, dipl.ing.elc



Datum: 10.04 .2025.god.

eka d.o.o. Tuzla
2025.god

I: Tehnička specifikacija sa tehničkim zahtjevima za: Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika, kontrolnika izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja

Zahtijevano	Nuđeno (Popunjava Ponuđač)					DA/NE odgovara tehničkim zahtjevima (Popunjava Komisija)	
	Jed. mj.	Količina			Jed. mj.		Kol.
		Dub.	Šik.	Mra.			
Naziv pozicije sa tehničkim karakteristikama	Jed. mj.	Dub.	Šik.	Mra.	Ukupno		
Mjerenje zajedničkog vremena isklopa mrežnog kontrolnika i pripadajuće sklopne naprave jamske trafo stanice	kom	0	0	28	28		
Mjerenje zajedničkog vremena isklopa rasvjetnog kontrolnika i pripadajuće sklopne naprave rasvjetne stanice	kom	0	0	20	20		
Mjerenje zajedničkog vremena isklopa mrežnog kontrolnika i pripadajuće sklopne naprave 500 VAC	kom	1	3	0	4		
Mjerenje zajedničkog vremena isklopa mrežnog kontrolnika i pripadajuće sklopne naprave 380 VAC	kom	0	1	0	1		
Mjerenje zajedničkog vremena isklopa rasvjetnog i upravljačkog kontrolnika izolacije i pripadajuće sklopne naprave 220 VAC	kom	2	7	0	9		

Odgovorno lice :

TABELA broj 2

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda

	Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda	Ponuđeno (broj stranica u ponudi)	Zahtjev zadovoljen (DA/NE)
1.	<p>Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda "Mjerenje zajedničkog vremena djelovanja mrežnog kontrolnika, kontrolnika izolacije i pripadajućih sklopnih uređaja"</p>		
	Popunjene tabele (Tabela 1;Tabela 2) za sve stavke,u formi i na način zadan u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije.		
	Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o prihvatanju kompletnosti ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije;		
	Potpisana i ovjerena Izjava da ponuđač raspoláže neophodnom opremom za izvršenje usluge;		
	Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da je ponuđač tehnički i kadrovski osposobljen za vršenje usluga koje su predmet nabavke,a u skladu sa važećim Zakonom i podzakonskim aktima		
	Važeću Kopiju Rješenja (dokumenta) izdatog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije a koje se odnosi na predmetna mjerenja		
	Kopija dokumenta kojim Ponuđač dokazuje ispunjenost uslova za predmetne radove u rudarstvu na osnovu Pravilnika o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti (sl. novine FBiH, br.13/21) izdat od strane nadležne rudarske inspekcije a koji se odnosi na predmetne usluge		
	Potpisana i ovjerena Izjava da će ponuđač dostaviti i certifikat o izvršenim mjerenjima.		